RZĘDNA TERENU +135,97 m n.p.m

RZĘDNA TERENU +136,07 m n.p.m

BIURO 1.06 A6,80 m2

KOMUNIKACJA 1.11 A7,20 m2

MAGAZYNEK 1.08 A2,39 m2

SOCJAL 1.07 A6,99 m2

W.C. 1.09 A3,03 m2

NATRYSK 1.10 A1,98 m2

MAGAZYN 1.05 A5,10 m2

PRZYGOTOWALNIA 1.04 A6,87 m2

ZMYWK 1.03 A6,74 m2

KUCHNIA 1.02 A22,43 m2

JADALNIA 1.01 A93,02 m2

SALA 1.12 A67,76 m2

KOMUNIKACJA 1.15 A23,34 m2

SALA 1.14 A48,12 m2

MAGAZYN 1.18 A10,38 m2

MAGAZYN 1.19 A10,34 m2

SALA 1.21 A49,69 m2

SALA 1.22 A49,63 m2

SALA 1.25 A49,69 m2

WC 1.17 A5,84 m2

SZATNIA 1.20 A20,24 m2

KOMUNIKACJA 1.23 A42,26 m2

KOMUNIKACJA 1.29 A40,50 m2

POKÓJ 1.26 A14,81 m2

KOMUNIKACJA 1.30 A31,13 m2

SALA 1.21 A5,84 m2

MAGAZYN 1.24 A2,17 m2

SZATNIA 1.16 A26,47 m2

W.C. 1.28 A19,52 m2

W.C. 1.27 A11,35 m2

ŚCIANA REI 120

EI 60

P-1

P-2

Wodomierz sprzężony ø40/15

Z sieci PE ø63

Zawór antyskażeniowy

Z ø32 G ø20

Podgrzewacz elektryczny wody ciepłej V=100 l Nc=1,5kW

Szafka hydrantowa HP ø50

Pion hydrantowy na piętro ø50

rzutka do rozbiórki

STAL ø50

HP ø25

TE

± 0,00 = +137,47 m n.p.m. jak budynku głównego

RZĘDNA TERENU +136,17 m n.p.m

RZĘDNA TERENU +136,90 m n.p.m

ŚCIANY NOWE

Powierzchnia zabudowy
(rozbudowa budynku szkoły) = 395,50 m 2

OZNACZENIA:

- nowa instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych izolowanych prowadzona pod stropem
- przewody zimnej wody
- przewody ciepłej wody
- TE – terma elektryczna

INEKO
PRACOWNIA INWESTYCYJNO–PROJEKTOWA "INEKO" JERZY KUJAWSKI
14–200 IŁAWA, ul. Ostródzka 53, telefax 0–89/648–71–51, tel. 0–89/648–76–41
http://www.ineko.pl, e–mail: biuro@ineko.pl

INWESTYCJA: Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni

ADRES: Dz. nr 281/6, obręb Świedziebnia, gmina Świedziebnia

INWESTOR: Gmina Świedziebnia, Świedziebnia 92A, 87–335 Świedziebnia

TEMAT: Rzut parteru – inst. wodociągowa

PROJEKTOWAŁ:	inż. Jerzy Kujawski Upr. nr: 74/92/OL, 479/94/OL 220/82/OL, 79/92/OL		DATA: lipiec 2015 r.
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Olaf Kujawski Upr. nr: WAM/0001/PWOS/09		PODZIAŁKA: 1:100
OPRACOWAŁ:	Mieczysław Drakowicz		BRANŻA: SANITARNA
KREŚLIŁ:	mgr inż. Katarzyna Cap Upr. nr: –		NR RYSUNKU: 3