



Grzejniki – zaopatrzone w odpowietrzniki boczne i zawory termostaticzne.
 Przewody – rury stalowe, czarne, ze szwem, prowadzone pod posadzką,
 izolowane pianką poliuretanową grub. 20mm.

IMEKO		PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA INSTALACJI I INŻYNIERII SANITARNEJ 14-200 ŁAWA, ul. Osiedzka 53 tel./fax (0-89) 648-71-51	
OBIEKT: Stacja uzdatnienia wody		NR RYSUNKU	
ADRES: Rokitno Nowe, Gmina Świdziebia		7	
TEMAT: Instalacja wentylacyjna i ogrzewanie			
PROJEKTOWAŁ Inż. Jacek Kulewski	OPRACOWAŁ Inż. Wojciech Ponek	KREŚCIŁ Inż. Wojciech Ponek	SPRAWDZIŁ Inż. _____
W. Nr. 20/02/05.74/92/00			DATA maj 2009r.